







1 - A ALTURA DO REATERIO DEVERÁ TER NO MÍNIMO 80 CM A PARTIR DA ÚLTIMA GÊRTEZ DE DUTOS, E EM CASOS ONDE O NÍVEL DE CARGAS FOR MUITO ELEVARO, ESTE PROCEDER VARIAR DE 100 A 120 CM.  
2 - SE O FUNDO DA VIALA FOR CONSTITUÍDO DE MATERIAL ROCHOSO OU IRREGULAR, MELHOR UMA CAMADA DE AREIA DO TERREI LIMPAS E COMPACTAR, ASSEGURANDO DESTA FORMA, A INTERFERÊNCIA DOS DUTOS A SEREM INSTALADOS.  
3 - CASO HAJA PRESENÇA DE ÁGUA NO FUNDO DA VIALA, RECOMENDA-SE A APLICAÇÃO DE UMA CAMADA DE BETA RECOMENDA COM MESA PARA DRENAGEM DA MESA, A FIM DE PERMITIR UMA BOA COMPACTAÇÃO.  
4 - OS DUTOS DE PVC CORRUGADO DISPONEM TETAMENTE O ENVOLTIMENTO EM CONCRETO, PORTANTO, A COMPACTAÇÃO ENTRE AS LÂMINAS DE DUTOS DEVERÁ SER EFETUADA MANUAISMENTE COM MESA DO TERREI, NA ESPESURA MÍNIMA DE 3,0 CM, A PARTIR DA ÚLTIMA CAMADA, INTERVALE DE 30 CM COM O USO DE COMPACTADOR MECÂNICO, COMPOSTO A COTA X.





DET. 16 - INST. ELETRODUTO PEAD CORRUGADO  
SEM ESCALA



- 1- LUMINÁRIA DE SOBREPOR P/ 2 LÂMPADAS DE 10 OU 20W/127V OU EQUIPAMENTO
- 2- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO FIXADO EM LAJE
- 3- CAIXA DE BARRIÇÃO VERTICAL EM PVC
- 4- CANO DE LIGAÇÃO PP 3/2,5"
- 5- FUSO 2P+T METAL. 10x-250V
- 6- PLATE 2P+T FEMEA. 10x-250V
- 7- ABRACADORA TIPO CUNHA



DIMENSÕES EM CENTÍMETROS		
C	L	P
300	300	500
300	300	250
500	500	500



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO-SESA  
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - SSAFAS

**PLANO DECENAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS+10**

EMPENHAMENTO:  
**APS - UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

PROJETO:  
**3 ESF - UNIDADE DE 3 EQUIPES**

LOCAL:  
PROJETO PADRÃO - TIPO 3

SECRETÁRIO DA SESA:  
NÉSIO FERREDES DE MEDEIROS JUNIOR

SUBSECRETÁRIO DA SESA:  
ERICO SANGIORGIO

GERENTE DA GEA:  
ANDRÉ LEMAS VAREJÃO

AUTOR DO PROJETO:  
CARLOS COELHO JUNIOR

DISCIPLINA:  
PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

FASE: PROJETO EXECUTIVO

**RecitalAR**  
MEMBRIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS

CREA (EMPRESA): ES-15617  
CAU (RESP): A3148-B

TÍTULO:  
DETALHES

DATA: 08/11/2022 ESCALA: INDICADA FORMATO: A0 ENTZADA: CH PRONCIA: 06/08