



PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESCALA 1:100

EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LISTA GERAL			
SIMBOLO	SIGNIFICADO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
S2 25x2178 (mm)	SADA DE EMERGÊNCIA	08	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) EM DUPLA FACE DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA.
S3 25x2178 (mm)	SADA DE EMERGÊNCIA	04	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFOADA ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR O SEU ACESSO.
S12 25x2178 (mm)	SADA DE EMERGÊNCIA	04	MENTAÇÃO DO PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE (SETA OU IMAGEM, OU AMBOS).
E1 1x179 (mm)	ALARME SONORO	04	INDICAÇÃO DO LOCAL DE ACOIONAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO
E2 1x179 (mm)	COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO	04	PONTO DE ACOIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO OU BOMBA DE INCÊNDIO, DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACOIONADO POR AQUELE PONTO.
E3 1x179 (mm)	COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO	02	PONTO DE ACOIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO OU BOMBA DE INCÊNDIO, DEVE VIR SEMPRE ACOMPANHADO DE UMA MENSAGEM ESCRITA DESIGNANDO O EQUIPAMENTO ACOIONADO POR AQUELE PONTO.
E5 1x179 (mm)	EXTINTOR DE INCÊNDIO	09	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO.
E7 1x179 (mm)	ABRIGO DE MANGUEIRA E HIBRANTE	04	INDICAÇÃO DO ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM OU SEM HIBRANTE, NO SEU INTERIOR.

NOTAS:

- 1 - A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A 0,10m DA VERGA, OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80m, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA SINALIZAÇÃO;
- 2 - AS SINALIZAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E DE ORIENTAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS DE MODO QUE SUA BASE ESTEJA NO MÍNIMO A 1,80m DO PISO ACABADO; ASSIM COMO A IDENTIFICAÇÃO DOS PAVIMENTOS NO INTERIOR DAS ESCADAS;
- 3 - O BALIZAMENTO É ASSEGURADO POR PLACAS FOTOLUMINESCENTE COM SIMBOLOS GRÁFICOS, CONFORME ABNT NBR 13434;
- 4 - AS LUMINÁRIAS RESPONSÁVEIS PELO ACLARAMENTO DA ROTA DE FUGA, SERÃO SUPRIDOS PELOS MÓDULOS AUTÔNOMOS DE EMERGÊNCIA (REF. AUREDN) INSTALADOS JUNTO AOS REATORES DE FORMA A GARANTIR AS LÂMPADAS ACESSAS ATÉ O PERÍODO FINAL DA AUTONOMIA (NUNCA INFERIOR A 1 HORA). TAIS LUMINÁRIAS PODERÃO SER IDENTIFICADAS NO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LUMINAÇÃO);
- 5 - HAVENDO PORTAS DE VIDRO DEVERÃO SER SINALIZADAS COM TÁRIA EM COR CONTRASTANTE COM O AMBIENTE, COM NO MÍNIMO DE 5cm DE ESPESURA E INSTALADA A NO MÍNIMO 1,00m E NO MÁXIMO 1,40m DO PISO ACABADO;
- 6 - OS LIMITES DOS DEGRAUS DAS ESCADAS DEVERÃO OBTER SINALIZAÇÕES COMPLEMENTARES FOTOLUMINESCENTES;
- 7 - PARA LOCALIZAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA CONSULTAR O PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
- 8 - A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ ATENDER A NT 14/2010 DO CBMES.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO-SESA

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE - SSAFEAS

PLANO DECENAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS+10

EMPREENHAMENTO: **APS - UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

PROJETO: **6 ESF - UNIDADE DE 6 EQUIPES COM ANEXO**

LOCAL: PROJETO PADRÃO - TIPO 6	DISCIPLINA: PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SECRETÁRIO DA SESA: NESIO FERNANDES DE MEDEIROS JUNIOR	FASE: PROJETO EXECUTIVO
SUBSECRETÁRIO DA SSAFEAS: ERICO SANGIORGIO	PROJETO: ERIC SANGIORGIO
GERENTE DA GEST: ANDRÉ LAMAS VAREJÃO	CAU (RESP): A31483-8
AUTOR DO PROJETO: CARLOS COELHO JUNIOR	CREA (EMPRESA): ES-15817

TÍTULO: **PLANTA BAIXA - TÉRREO E CASA DE BOMBAS**

DATA: 25/09/2022	ESCALA: INDICADA	FORMATO: A1	UNIDADE: METROS	PRONCHA: 01/01
------------------	------------------	-------------	-----------------	----------------